

**INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
KARTA WYROBU BUDOWLANEGO NR 861**

CZĘŚĆ A

Typ i nazwa wyrobu budowlanego	Siatka z włókna szklanego ABC przeznaczona do stosowania jako materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków
Specyfikacja techniczna zastosowana przez producenta wyrobu budowlanego	AT-15-9053/2012
Numer i data wpisu	Nr 861, z dnia 08.07.2016 r.
Kod decyzji	2
Organ wydający decyzję	Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olsztynie
Data wydania i numer decyzji	02.05.2016 r., WB.7782.48.1.2015
Data, z jaką decyzja stała się ostateczna	19.05.2016 r.
Określenie partii wyrobu budowlanego pozwalające na jej identyfikację**)	w ilości 78 m.b.
Kod taryfy celnej**)	
Opis wyrobu budowlanego pozwalający na jego identyfikację	Siatka z włókna szklanego w kolorze żółtym
Kraj wytworzenia wyrobu budowlanego	Chiny

Dane producenta wyrobu budowlanego

1) nazwa	BOLDARCH TRADING LTD
2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeżeli jest tożsamy z miejscem wykonywania działalności gospodarczej	ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ 61 LUMIEL, BUILDING, 6023 ΛΑΡΝΑΚΑ
3) NIP (EURONIP)***)	
Dane upoważnionego przedstawiciela producenta wyrobu budowlanego**)	
1) nazwa	
2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeżeli jest tożsamy z miejscem wykonywania działalności gospodarczej	
3) NIP (EURONIP)**)	
Dane importera wyrobu budowlanego**)	
1) nazwa	
2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeżeli jest tożsamy z miejscem wykonywania działalności gospodarczej	
3) NIP (EURONIP)***)	
Dane sprzedawcy wyrobu budowlanego**)	
1) nazwa	Firma Handlowo Usługowa – DUDULSKI – Wojciech Dudulski
2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeżeli	Ul. Jagiellońska 24A

jest tożsame z miejscem wykonywania działalności gospodarczej	13-300 Nowe Miasto Lubawskie
3) NIP (EURONIP)***)	
Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu budowlanego	1. Kontrolowany wyrób nie spełnia wymagań określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o <i>wyrobach budowlanych</i> (Dz. U. z 2014 r., poz. 883, z późn. zm.). Producent przy ocenie zgodności przedmiotowego wyrobu zastosował aprobatę techniczną, w przypadku której nie występował jako jej wnioskodawca, ponadto wskazany w informacji certyfikat został wydany dla innego podmiotu. Wskazana w informacji deklaracja zgodności została wystawiona przez inny podmiot. Wobec powyższego oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym nie jest dopuszczalne.
Zagrożenia, jakie może spowodować wyrób budowlany	Wyrób zastosowany w sposób właściwy w obiekcie budowlanym może nie zapewnić spełnienia przez obiekt budowlany, w którym został zastosowany, wymagań podstawowych, w tym między innymi bezpieczeństwa użytkowania, a w odniesieniu do zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków, wymagań dotyczących m. in. odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.
Informacja o nakazie odkupienia wyrobu budowlanego	
Informacja o nakazie zniszczenia wyrobu budowlanego	
Inne informacje niezbędne do identyfikacji wyrobu budowlanego	W informacji dołączonej do wyrobu oznakowanego znakiem budowlanym został wskazany zakład produkcyjny: Cixi City Jinghao Fiberglass Weave CO LTD, 818 West Huanchang Road, Zhouxiang Town, Cixi City.