

Warszawa, 02.02.2021 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 128/P/LB/2020

Typ i nazwa wyrobu budowlanego, którego próbkę poddano badaniu:

Element murowy silikatowy, kształtowany regularnie systemem wpustów i wypustów z drażnieniami i wnękami chwytowymi, o wymiarze nominalnym 300 x 240 x 220, N24/300 kl. 15

Nazwa i adres zlecającego przeprowadzenie badań:

**Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Zygmunta Augusta 16
85-082 Bydgoszcz**

Imię, nazwisko i stanowisko służbowe przeprowadzającego badania:

[REDACTED]

A. Oznaczenie próbki

1. Miejsce pobrania próbki: **u sprzedawcy: BAUSTOFF + METALL COLOR Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 47
85-619 Bydgoszcz**
2. Data pobrania próbki: **31.08.2020 r.**; nr protokołu pobrania próbki: **6/2020**
3. Data dostarczenia próbki: **2.09.2020 r.**; nr protokołu przyjęcia próbki: **–**.
4. Producent: **SILIKATY SZLACHTA sc. J. Gliniecki, R. Ossowski, ul. Ceramiczna 25,
85-243 Szlachta, Zakład produkcyjny: Zakład w Barwicach, ul. Zwycięstwa 37a,
78-460 Barwice**
5. Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujący: **data produkcji - brak danych,
Przyjęcie do magazynu 16.01.2020 (wg. dokumentu przyjęcia nr PZ 36/00106/2020)**
6. Termin trwałości, ważności lub przydatności, o ile występuje: **brak danych**
7. Określenie sposobu opakowania próbki: **brak opakowania**
8. Wielkość serii lub partii produkcyjnej, z której pobrano próbkę: **22 sztuki**
9. Wielkość (ilość, masa, objętość) pobranej próbki: **12 sztuk**
10. Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, które zastosowano przy pobieraniu i zabezpieczaniu próbki:

- art. 16 pkt 2a Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 215.)
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz. U. 2015, poz. 2332)

1. Data przeprowadzenia badania: **05 – 06.10.2020 r.**

2. Miejsce przeprowadzenia badania:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Laboratorium Badawcze Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie
Pracownia Badań Ceramiki
Ul. Postępu 9
02-676 Warszawa

B. Wyniki zleconych badań oraz identyfikacja zastosowanych metod badań

Oględziny: wyrób został dostarczony w ilości i jakości umożliwiającej właściwe wykonanie zleconych badań.

Badania fizyczno-chemiczne:

1. Sprawdzenie wymiarów

Badanie wykonano zgodnie z normą PN-EN 772-16:2011 *Metody badań elementów murowych.*

Określanie wymiarów.

Liczność próbek: 6 sztuk

Nr próbki	Długość l_u [mm]	Długość średnia [mm]	Szerokość w_u [mm]	Wysokość h_u [mm]
1/103	300,4 300,4	300,4	240,1	220,3
2/103	300,3 300,4	300,4	240,2	220,8
3/103	300,4 300,5	300,5	240,3	220,7
4/103	300,5 300,3	300,4	240,2	220,6
5/103	300,4 300,4	300,4	240,1	220,5
6/103	300,4 300,5	300,5	240,0	221,0

Suwmiarka LB VI o dokładności 0,1 mm

Procedura pomiaru wg p. 7.1.e

C Stwierdzenie zgodności z deklarowanymi właściwościami użytkowymi wyrobu budowlanego określonymi w pkt 4 „Protokołu pobrania próbki wyrobu budowlanego/ i próbki kontrolnej wyrobu budowlanego”:

Właściwości użytkowe wyrobu budowlanego	Deklarowane		Zbadane		Ocena zgodności
	Wartość	Kategoria odchyłek T2	Rzeczywiste odchyłki od wartości średniej	Rzeczywiste odchyłki od poszczególnych pomiarów	
długość	300 mm	± 2 mm	+ 0,4 + 0,4 + 0,5 + 0,4 + 0,4 + 0,5	+ 0,4 ; + 0,4 + 0,3 ; + 0,4 + 0,4 ; + 0,5 + 0,5 ; + 0,3 + 0,4 ; + 0,4 + 0,4 ; + 0,5	zgodne
szerokość	240 mm	± 2 mm	– – – – – –	+ 0,1 + 0,2 + 0,3 + 0,2 + 0,1 0,0	zgodne
wysokość	220 mm	± 1 mm	– – – – – –	+ 0,3 + 0,8 + 0,7 + 0,6 + 0,5 + 1,0	zgodne

Powyższe stwierdzenie nie uwzględnia wartości niepewności wyników, jeżeli zostały podane w części B sprawozdania.

D Opinie i interpretacje:

–

Sprawozdanie sporządzono w trzech egzemplarzach/Sprawozdanie sporządzono w postaci elektronicznej




(podpis przeprowadzającego badanie)



(imię, nazwisko i podpis osoby autoryzującej sprawozdanie)

Kierownik
Laboratorium Badawcze
Ceramiki i Betonów



(imię, nazwisko i podpis kierownika laboratorium)

mgr Agnieszka Ducka