



**Instytut Ceramiki
i Materiałów
Budowlanych**

**ODDZIAŁ SZKŁA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
W KRAKOWIE**

31-983 KRAKÓW, UL. CEMENTOWA 8

tel.: 12 683 79 00

www.icimb.pl/krakow

fax: 12 683 79 01

info_krakow@icimb.pl

Zakład Badań Kontrolnych

tel.: 12 683 79 64

t.foszcz@icimb.pl



AB 054

Kraków, 20.08.2018 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 1376 / 18

Identyfikator próbki w laboratorium:	1112 / 18
---	------------------

Dotyczy zlecenia nr:	360/3L153K18
-----------------------------	---------------------

Typ i nazwa wyrobu budowlanego, którego próbkę poddano badaniu:	FLUX ZM
--	----------------

Nazwa i adres zlecającego przeprowadzenie badań:	Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok
---	---

Imię, nazwisko i stanowisko służbowe przeprowadzającego badania:	
---	--

A. Oznaczenie próbki:

- Miejsce pobrania próbki:** u dystrybutora: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe UNICELL Poland Sp. z o.o., ul. Supraślska 25, 16-010 Wasilków
- Data pobrania próbki, nr protokołu pobrania próbki:** 22.05.2018 r., wg Protokołu pobrania próbki wyrobu budowlanego /próbki kontrolnej wyrobu budowlanego nr 1/4/2018
- Data dostarczenia próbki, nr protokołu przyjęcia próbki:** 25.05.2018 r., protokół przyjęcia próbki do badań nr 622/D/18
- Oznaczenie producenta:** MEEX-AG Ewa Sikora, Marek Sikora Spółka Jawna, ul. Borowcowa k/126, 32-500 Chrzanów
- Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujący:** Partię określa data produkcji: 01.03.2018
- Termin trwałości, ważności lub przydatności, o ile występuje:** 12 miesięcy od daty produkcji
- Określenie sposobu opakowania próbki:** próbkę umieszczono w plastikowym opakowaniu, opieczetowano pieczęcią "WINB, Wydział Wyrobów Budowlanych 15-399 Białystok, ul. Handlowa 6 Wyrób budowlany zabezpieczony"
- Wielkość partii wyrobu budowlanego z której pobrano próbkę:** 52 opakowania o pojemności 1 litra
- Wielkość (ilość masa, objętość) próbki** 1 opakowanie o pojemności 1 litra
- Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, które zastosowano przy pobieraniu i zabezpieczaniu próbki:**
 - Art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1570),
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 2332)
- Data przeprowadzenia badania:** 08-13.08.2018
- Miejsce przeprowadzenia badania (jeśli zostało wykonane poza siedzibą laboratorium):** -

B. Wyniki zleconych badań oraz identyfikacja zastosowanych metod badań

Oględziny:	Próbka w oryginalnym opakowaniu oklejona etykietą z informacją: wyrób budowlany zabezpieczony przez WINB w Białymstoku; próbka dostarczona w stanie i ilości umożliwiającej wykonanie badań w zleconym zakresie	
Badania fizyczno-chemiczne:	zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie wg PN-EN 480-10:2011	
	całkowity równoważnik zawartości alkaliów Na ₂ O wg PN-EN 480-12:2008	
Wynik badania:	zawartość jonów chlorkowych	0,002 [%]
	zawartość alkaliów - równoważnik Na ₂ O	3,92 [%]
Inne badania:	brak	

Ocena i interpretacja wyników badań na zgodność z deklarowanymi właściwościami użytkowymi wyrobu budowlanego określonymi w pkt 4 „Protokołu pobrania próbki wyrobu budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu budowlanego”:

Deklarowane właściwości użytkowe wg Deklaracji Właściwości Użytkowych Nr 8/2013		
Właściwość	Wg deklaracji właściwości użytkowych	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Maksymalna zawartość chlorków	8,0%	EN 934-2:2009+A1:2012
Maksymalna zawartość alkaliów	4,5%	
ocena	uzyskane wyniki badanych cech są zgodne z wartościami deklarowanymi	

Uwagi:

1. Ocena i interpretacja wyniku z badań nie jest objęta akredytacją i dotyczy tylko badanej próbki.
2. Sprawozdanie z badań sporządzono w trzech egzemplarzach.

Z-ca Kierownika
Zakładu Badań Kontrolnych

mgr Pelagia Łaska Józefczak

.....
podpis przeprowadzającego badanie

.....
imię, nazwisko i podpis kierownika laboratorium