



**Instytut Ceramiki
i Materiałów
Budowlanych**

**ODDZIAŁ SZKŁA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
W KRAKOWIE**

31-983 KRAKÓW, UL. CEMENTOWA 8

tel.: 12 683 79 00

fax: 12 683 79 01

www.icimb.pl/krakow

info_krakow@icimb.pl

Zakład Badań Kontrolnych

tel.: 12 683 79 64

t.foszcz@icimb.pl



AB 054

Kraków, 20.08.2018 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 1377 / 18

Identyfikator próbki w laboratorium:

1113 / 18

Dotyczy zlecenia nr:

360/3L153K18

**Typ i nazwa wyrobu budowlanego,
którego próbkę poddano badaniu:**

HYDROFLUX

**Nazwa i adres zlecającego
przeprowadzenie badań:**

Podlaski Wojewódzki Inspektor

Nadzoru Budowlanego

ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok

**Imię, nazwisko i stanowisko służbowe
przeprowadzającego badania:**

[REDACTED]

A. Oznaczenie próbki:

1. **Miejsce pobrania próbki:** u dystrybutora: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe UNICELL Poland sp. z o.o., ul. Suprańska 25, 16-010 Wasilków
2. **Data pobrania próbki, nr protokołu pobrania próbki:** 22.05.2018 r., wg Protokołu pobrania próbki wyrobu budowlanego /próbki kontrolnej wyrobu budowlanego nr 2/4/2018
3. **Data dostarczenia próbki, nr protokołu przyjęcia próbki:** 25.05.2018 r., protokół przyjęcia próbki do badań nr 624/D/18
4. **Oznaczenie producenta:** MEEX-AG Ewa Sikora, Marek Sikora Spółka Jawna, ul. Borowcowa k/126, 32-500 Chrzanów
5. **Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujący:** Partię określa data produkcji: 19.03.2018
6. **Termin trwałości, ważności lub przydatności, o ile występuje:** 12 miesięcy od daty produkcji
7. **Określenie sposobu opakowania próbki:** próbkę umieszczono w plastikowym opakowaniu, opieczetowano pieczęcią WINB, Wydział Wyrobów Budowlanych 15-399 Białystok, ul. Handlowa 6 Wyrób budowlany zabezpieczony
8. **Wielkość partii wyrobu budowlanego z której pobrano próbkę:** 189 opakowania o pojemności 5 litrów
9. **Wielkość (ilość masa, objętość) próbki** 1 opakowanie o pojemności 5 litrów
10. **Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, które zastosowano przy pobieraniu i zabezpieczaniu próbki:**
 - Art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1570),
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 2332)
11. **Data przeprowadzenia badania:** 08-13.08.2018
12. **Miejsce przeprowadzenia badania (jeśli zostało wykonane poza siedzibą laboratorium):** -

B. Wyniki zleconych badań oraz identyfikacja zastosowanych metod badań

Oględziny:	Próbka w oryginalnym opakowaniu oklejona etykietą z informacją: wyrób budowlany zabezpieczony przez WINB w Białymstoku; próbka dostarczona w stanie i ilości umożliwiającej wykonanie badań w zleconym zakresie	
Badania fizyczno-chemiczne:	zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie wg PN-EN 480-10:2011	
	całkowity równoważnik zawartości alkaliów Na ₂ O wg PN-EN 480-12:2008	
Wynik badania:	zawartość jonów chlorkowych	0,001 [%]
	zawartość alkaliów - równoważnik Na ₂ O	0,25 [%]
Inne badania:	brak	

Ocena i interpretacja wyników badań na zgodność z deklarowanymi właściwościami użytkowymi wyrobu budowlanego określonymi w pkt 4 „Protokołu pobrania próbki wyrobu budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu budowlanego”:

Deklarowane właściwości użytkowe wg Deklaracji Właściwości Użytkowych Nr 6/2013		
Właściwość	Wg deklaracji właściwości użytkowych	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Maksymalna zawartość chlorków	0,01%	EN 934-2:2009+A1:2012
Maksymalna zawartość alkaliów	1%	
ocena	uzyskane wyniki badanych cech są zgodne z wartościami deklarowanymi	

Uwagi:

1. Ocena i interpretacja wyniku z badań nie jest objęta akredytacją i dotyczy tylko badanej próbki.
2. Sprawozdanie z badań sporządzono w trzech egzemplarzach.

Z-ca Kierownika
Zakładu Badań Kontrolnych
mgr Pelagia Łaska Józefczak

.....
podpis przeprowadzającego badanie

.....
imię, nazwisko i podpis kierownika laboratorium