



Instytut Ceramiki
i Materiałów
Budowlanych

ODDZIAŁ SZKŁA I MATERIAŁÓW BUDOWLANÝCH
W KRAKOWIE

31-983 KRAKÓW, UL. CEMENTOWA 8

tel.: 12 683 79 00

fax: 12 683 79 01

www.icimb.pl/krakow

info_krakow@icimb.pl

Zakład Badań Kontrolnych

tel.: 12 683 79 64

t.foszcz@icimb.pl



AB 054

Kraków, 20.08.2018 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 1378 / 18

Identyfikator próbki w laboratorium: 1114 / 18

Dotyczy zlecenia nr: 360/3L153K18

Typ i nazwa wyrobu budowlanego, którego próbkę poddano badaniu: FASTPROOF

Nazwa i adres zlecającego przeprowadzenie badań: Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok

Imię, nazwisko i stanowisko służbowe przeprowadzającego badania: [REDACTED]

A. Oznaczenie próbki:

- Miejsce pobrania próbki: u dystrybutora: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe UNICELL Poland sp. z o.o., ul. Supraśka 25, 16-010 Wasilków
- Data pobrania próbki, nr protokołu pobrania próbki: 22.05.2018 r., wg Protokołu pobrania próbki wyrobu budowlanego /próbki kontrolnej wyrobu budowlanego nr 3/4/2018
- Data dostarczenia próbki, nr protokołu przyjęcia próbki: 25.05.2018 r., protokół przyjęcia próbki do badań nr 623/D/18
- Oznaczenie producenta: JURGA Spółka z o.o. Sp. k. Krzyżanowo 33, 63-100 Śrem
- Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujący: Partię określa data produkcji: 18.12.17
- Termin trwałości, ważności lub przydatności, o ile występuje: 24 miesiące od daty produkcji
- Określenie sposobu opakowania próbki: próbkę umieszczono w plastikowym opakowaniu, opieczetowano pieczęcią WINB, Wydział Wyrobów Budowlanych 15-399 Białystok, ul. Handlowa 6 Wyrób budowlany zabezpieczony
- Wielkość partii wyrobu budowlanego z której pobrano próbkę: 117 opakowań o pojemności 5 litrów
- Wielkość (ilość masa, objętość) próbki: 1 opakowanie o pojemności 5 litrów
- Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, które zastosowano przy pobieraniu i zabezpieczaniu próbki:
 - Art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1570),
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 2332)
- Data przeprowadzenia badania: 08-13.08.2018
- Miejsce przeprowadzenia badania (jeśli zostało wykonane poza siedzibą laboratorium):

B. Wyniki zleconych badań oraz identyfikacja zastosowanych metod badań

Oględziny:	Próbka w oryginalnym opakowaniu oklejona etykietą z informacją: wyrób budowlany zabezpieczony przez WINB w Białymstoku; próbka dostarczona w stanie i ilości umożliwiającej wykonanie badań w zleconym zakresie	
Badania fizyczno-chemiczne:	zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie wg PN-EN 480-10:2011	
	całkowity równoważnik zawartości alkaliów Na ₂ O wg PN-EN 480-12:2008	
Wynik badania:	zawartość jonów chlorkowych	0,001 [%]
	zawartość alkaliów - równoważnik Na ₂ O	0,19 [%]
Inne badania:	brak	

Ocena i interpretacja wyników badań na zgodność z deklarowanymi właściwościami użytkowymi wyrobu budowlanego określonymi w pkt 4 „Protokołu pobrania próbki wyrobu budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu budowlanego”:

Deklarowane właściwości użytkowe wg Deklaracji Właściwości Użytkowych FASTPROOF nr J/FP/04/01		
Właściwość	Wg deklaracji właściwości użytkowych	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Zawartość chlorków ropuszczalnych w wodzie	≤ 0,1 %	EN 934-2:2009+A1:2012
Zawartość alkaliów - (równoważnik Na ₂ O)	< 0,3 %	
ocena	uzyskane wyniki badanych cech są zgodne z wartościami deklarowanymi	

Uwagi:

1. Ocena i interpretacja wyniku z badań nie jest objęta akredytacją i dotyczy tylko badanej próbki.
2. Sprawozdanie z badań sporządzono w trzech egzemplarzach.

Z-ca Kierownika
Zakładu Badań Kontrolnych
mgr Pelagiu Łaska Józefczuk

.....
podpis przeprowadzającego badanie

.....
imię, nazwisko i podpis kierownika laboratorium