



**Instytut Ceramiki
i Materiałów
Budowlanych**

**ODDZIAŁ SZKŁA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
W KRAKOWIE**

31-983 KRAKÓW, UL. CEMENTOWA 8

tel.: 12 683 79 00

fax: 12 683 79 01

www.icimb.pl/krakow

info_krakow@icimb.pl

Zakład Badań Kontrolnych

tel.: 12 683 79 64

t.foszcz@icimb.pl



AB 054

Kraków, 28.06.2018 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 1074 / 18

Identyfikator próbki w laboratorium: **891 / 18**

Dotyczy zlecenia nr: **306/3L129K18**

Typ; i nazwa wyrobu budowlanego, którego próbkę poddano badaniu: Zaprawa do klinkieru DIALL szara

Nazwa i adres zlecającego przeprowadzenie badań: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa

Imię, nazwisko i stanowisko służbowe przeprowadzającego badania: [REDACTED]

A. Oznaczenie próbki:

1. **Miejsce pobrania próbki:** u sprzedawcy: Sklep CASTORAMA OKĘCIE, Al. Krakowska 75, 02-183 Warszawa

2. **Data pobrania próbki, nr protokołu pobrania próbki:** 12.04.2018 r., Protokół pobrania próbki wyrobu budowlanego nr 3

3. **Data dostarczenia próbki, nr protokołu przyjęcia próbki:** 16.04.2018 r., protokół przyjęcia próbki do badań nr 405/z/18

4. **Oznaczenie producenta:** KREISEL Technika budowlana Sp. z o.o., ul. Sz. Szeregów 23, 60-462 Poznań, Zakład produkcyjny: ul. 11 Listopada 29, 97-225 Ujazd

5. **Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujący:** UJAZD 06:52 03.10.17

6. **Termin trwałości, ważności lub przydatności, o ile występuje:** 12 miesięcy od daty produkcji

7. **Określenie sposobu opakowania próbki:** Próbkę pobraną losowo i zabezpieczono folią, taśmami z nadrukiem *Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie*, przyklejono naklejki z napisem *Próbka wyrobu budowlanego*, ponadto zabezpieczono wyrób plombami holograficznymi o nr: **WINB 00092, WINB 00093, WINB 00094, WINB 00095**

8. **Wielkość partii wyrobu budowlanego z której pobrano próbkę:** Brak danych - Art. 16 ust. 2a ustawy o wyrobach budowlanych

9. **Wielkość (ilość masa, objętość) próbki** 1 opakowania 25 kg

10. **Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, które zastosowano przy pobieraniu i zabezpieczaniu próbki:** art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 1570, rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz. U. 2015 poz. 2332),

11. **Data przeprowadzenia badania:** 27.06.2018 - 28.06.2018

12. **Miejsce przeprowadzenia badania (jeśli zostało wykonane poza siedzibą laboratorium):** -

B. Wyniki zleconych badań oraz identyfikacja zastosowanych metod badań

Oględziny:	Próbka dostarczona w stanie oraz ilości umożliwiającej przeprowadzenie badań w zleconym zakresie
Badania fizyczno-chemiczne:	zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie wg PN-EN 1015-17:2002; PN-EN 1015-17/ A1:2005
Wynik badania:	0,009 ±0,002 [%] *
* Podana wartość niepewności wyniku jest niepewnością rozszerzoną obliczoną dla poziomu ufności 95 % i współczynnika rozszerzenia k=2 i nie uwzględnia etapu pobierania próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium badawczego nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Wynik oznaczenia dotyczy wartości średniej. Wynik badania odnosi się wyłącznie do badanej próbki.	
Inne badania:	brak

Ocena i interpretacja wyników badań na zgodność z deklarowanymi właściwościami użytkowymi wyrobu budowlanego określonymi w pkt 4 „Protokołu pobrania próbki wyrobu budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu budowlanego”:

Deklarowane właściwości użytkowe wg Deklaracji Właściwości Użytkowych Nr 364907		
Właściwość	Wg deklaracji właściwości użytkowych	Deklarowana specyfikacja techniczna
zawartość chlorków	≤ 0,1 % Cl	EN 998-2:2012
ocena	uzyskany wynik badanej cechy jest zgodny z wartością deklarowaną	

Uwagi:

1. Ocena i interpretacja wyniku z badań nie jest objęta akredytacją i dotyczy tylko badanej próbki.
2. Sprawozdanie z badań sporządzono w trzech egzemplarzach.

Z-ca Kierownika
Zakładu Badawczych i Kontrolnych

mgr Pelagia Łaska Józefczak

.....
podpis przeprowadzającego badanie

.....
imię, nazwisko i podpis kierownika laboratorium