Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

ODDZIAŁ SZKŁA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE
31-983 KRAKÓW, UL. CEMENTOWA 8
tel.: 12 683 79 00 www.icimb.pl/krakow
fax: 12 683 79 01 info_krakow@icimb.pl

Zakład Badań Kontrolnych
tel.: 12 683 79 64 t.foszcz@icimb.pl

ilac-MRA

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA
AB 054

Kraków, 14.11.2018 r.

# SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 1914 /18

| | |
|---|---|
| **Identyfikator próbki w laboratorium:** | **1604 /18** |
| **Dotyczy zlecenia nr:** | **753/3L333K18** |
| **Typ i nazwa wyrobu budowlanego, którego próbkę poddano badaniu:** | **Zaprawa murarska POZMUR 116 M10 25 kg** |
| **Nazwa i adres zlecającego przeprowadzenie badań:** | **Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 70-502 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 4** |
| **Imię, nazwisko i stanowisko służbowe przeprowadzającego badania:** | [redacted] |

**A. Oznaczenie próbki:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | **Miejsce pobrania próbki:** | u sprzedawcy: w AGROMA-BUD Sp. z o.o., ul. Letnia 12, 70-813 Szczecin |
| 2. | **Data pobrania próbki, nr protokołu pobrania próbki:** | 17.10.2018r. Protokół pobrania próbki wyrobu budowlanego Nr 1/P/KREISEL-POZMUR/2018 |
| 3. | **Data dostarczenia próbki, nr protokołu przyjęcia próbki:** | 18.10.2018 r., protokół przyjęcia próbki do badań nr 1307/z/18 |
| 4. | **Oznaczenie producenta:** | KREISEL - Technika Budowlana Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań |
| 5. | **Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujący:** | 00:06 15/09/2018 POZNAŃ |
| 6. | **Termin trwałości, ważności lub przydatności, o ile występuje:** | 12 miesięcy od daty produkcji |
| 7. | **Określenie sposobu opakowania próbki:** | próbkę pobrano losowo zapakowaną w oryginalne opakowanie producenta. Próbkę ofoliowano, owinięto taśmą i opieczętowano. |
| 8. | **Wielkość partii wyrobu budowlanego z której pobrano próbkę:** | 2 sztuki - 50 kg |
| 9. | **Wielkość (ilość masa, objetość) próbki** | 1 sztuka - 25 kg |
| 10. | **Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, które zastosowano przy pobieraniu i zabezpieczaniu próbki:** | • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o wyrobach budowlanych* (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1570 z późn. zm.); • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. *w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonyh do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym* (Dz.U. z 2015 r., poz. 2332); • EN 998-2:2010 |
| 11. | **Data przeprowadzenia badania:** | 08.11.2018 - 09.11.2018 |
| 12. | **Miejsce przeprowadzenia badania** (jeśli zostało wykonane poza siedzibą laboratorium): | - |

**B. Wyniki zleconych badań oraz identyfikacja zastosowanych metod badań**

| | |
|---|---|
| **Oględziny:** | próbka w oryginalnym opakowaniu, ofoliowana, owinięta taśmą i opieczętowana. Próbka dostarczona w stanie i ilości umożliwiającej przeprowadzenie badań w zleconym zakresie |
| **Badania fizyczno-chemiczne:** | zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie wg PN-EN 1015-17:2002; PN-EN 1015-17/ A1:2005 |
| **Wynik badania:** | 0,007 ±0,002 [%] * |

** Podana wartość niepewności wyniku jest niepewnością rozszerzoną obliczoną dla poziomu ufności 95 % i współczynniku rozszerzenia k=2 i nie uwzględnia etapu pobierania próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium badawczego nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Wynik oznaczenia dotyczy wartości średniej. Wynik badania odnosi się wyłącznie do badanej próbki.*

| | |
|---|---|
| **Inne badania:** | brak |

**Ocena i interpretacja wyników badań na zgodność z deklarowanymi właściwościami użytkowymi wyrobu budowlanego określonymi w pkt 4 „Protokołu pobrania próbki wyrobu budowlanego/~~próbki kontrolnej~~ wyrobu budowlanego":**

| Deklarowane właściwości użytkowe wg Deklaracji Właściwości Użytkowych Nr: 388107/1 | | |
|---|---|---|
| **Właściwość** | **Wg deklaracji właściwości użytkowych** | **Zharmonizowana specyfikacja techniczna** |
| **zawartość chlorków** | **≤ 0,1 % Cl** | **EN 998-2:2010** |

| | |
|---|---|
| **ocena** | **uzyskany wynik badanej cechy jest zgodny z wartością deklarowaną** |

**Uwagi:**

Ocena i interpretacja wyniku z badań nie jest objęta akredytacją i dotyczy tylko badanej próbki.

Sprawozdanie z badań sporządzono w trzech egzemplarzach.

[redacted]

podpis przeprowadzającego badanie

Kierownik
Zakładu Badań Kontrolnych
mgr inż. Tomasz Foszcz

imię, nazwisko i podpis kierownika laboratorium

Zgodnie z komunikatem ISO-ILAC-IAF akredytacja laboratorium w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025:2005 oznacza spełnienie wymagań dotyczących kompetencji technicznych i systemu zarządzania, dla zapewnienia wiarygodnych technicznie wyników badań.