



Instytut Ceramiki  
i Materiałów  
Budowlanych

ODDZIAŁ SZKŁA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH  
W KRAKOWIE

31-983 KRAKÓW, UL. CEMENTOWA 8

tel.: 12 683 79 00

fax: 12 683 79 01

www.icimb.pl/krakow

info\_krakow@icimb.pl

Zakład Badań Kontrolnych

tel.: 12 683 79 64

t.foszcz@icimb.pl



AB 054

Kraków, 29.05.2018 r.

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 804 / 18

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Identyfikator próbki w laboratorium: | 684 / 18 |
|--------------------------------------|----------|

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Dotyczy zlecenia nr: | 240/3L109K18 |
|----------------------|--------------|

|                                                                 |                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Typ i nazwa wyrobu budowlanego, którego próbkę poddano badaniu: | Zaprawa murarska POZMUR 115 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|

|                                                  |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres zlecającego przeprowadzenie badań: | Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor<br>Nadzoru Budowlanego<br>85-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 16 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|
| Imię, nazwisko i stanowisko służbowe przeprowadzającego badania: |  |
|------------------------------------------------------------------|--|

### A. Oznaczenie próbki:

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Miejsce pobrania próbki:                                                                                                         | u sprzedawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAT-BUD Sp. z o.o.,<br>sp.k., ul. Leśna 5, Rozgarty, 97-134 Żławieś Wielka;<br>w miejscu kontroli: ul. Toruńska 1a, Stary Toruń, 87-134 Żławieś Wielka                                                                                                                                                                                                |
| 2. Data pobrania próbki, nr protokołu pobrania próbki:                                                                              | 26.03.2018 r. o godz. 10:00, wg Protokołu pobrania próbki /próbki-<br>kontrolnej- nr 4/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. Data dostarczenia próbki, nr protokołu przyjęcia próbki:                                                                         | 28.03.2018 r., protokół przyjęcia<br>próbki do badań nr 366/z/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. Oznaczenie producenta:                                                                                                           | KREISEL - Technika Budowlana Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 23, 60-<br>462 Poznań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5. Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujący:                                                       | Próbka do badań - data produkcji: 31.01.18 02:33:20<br>Próbka kontrolna - data produkcji: 31.01.18 02:33:12                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6. Termin trwałości, ważności lub przydatności, o ile występuje:                                                                    | 12 miesięcy od daty produkcji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7. Określenie sposobu opakowania próbki:                                                                                            | Próbkę wyrobu budowlanego w ilości 25 kg zabezpieczono folią oraz<br>opatrzone pieczęciami urzędowymi.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8. Wielkość partii wyrobu budowlanego z której pobrano próbkę:                                                                      | Ilość u kontrolowanego 214 opakowań po 25 kg wartość zakupu netto<br>1305,40 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9. Wielkość (Ilość masa, objętość) próbki                                                                                           | 1 opakowanie po 25 kg - próbka do badań<br>1 opakowanie po 25 kg - próbka kontrolna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10. Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, które zastosowano przy pobieraniu i zabezpieczaniu próbki: | <ul style="list-style-type: none"><li>• art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1570),</li><li>• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 2332)</li></ul> |
| 11. Data przeprowadzenia badania:                                                                                                   | 23.05.2018 - 24.05.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12. Miejsce przeprowadzenia badania (jeśli zostało wykonane poza siedzibą laboratorium):                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**B. Wyniki zleconych badań oraz identyfikacja zastosowanych metod badań**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ogledziny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | worek papierowy 25 kg ofoliowany folią bezbarwną, opieczutowany taśmą z napisem WINB w Bydgoszczy "Próbka do badań". Próbka w stanie i ilości umożliwiającej wykonanie badań w zleconym zakresie. |
| Badania fizyczno-chemiczne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie wg PN-EN 1015-17:2002; PN-EN 1015-17/ A1:2005                                                                                                         |
| Wynik badania:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,012 ± 0,002 [%] *                                                                                                                                                                               |
| * Podana wartość niepewności wyniku jest niepewnością rozszerzoną obliczoną dla poziomu ufności 95 % i współczynnika rozszerzenia k=2 i nie uwzględnia etapu pobierania próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium badawczego nie może być powielane inaczej jak tylko w całości. Wynik oznaczenia dotyczy wartości średniej. Wynik badania odnosi się wyłącznie do badanej próbki. |                                                                                                                                                                                                   |
| Inne badania:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | brak                                                                                                                                                                                              |

Ocena i interpretacja wyników badań na zgodność z deklarowanymi właściwościami użytkowymi wyrobu budowlanego określonymi w pkt 4 „Protokołu pobrania próbki wyrobu budowlanego/próbki kontrolnej wyrobu budowlanego”:

| Deklarowane właściwości użytkowe<br>wg Deklaracji Właściwości Użytkowych Nr 314818/1 |                                                                  |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Właściwość                                                                           | Wg deklaracji<br>właściwości użytkowych                          | Zharmonizowana specyfikacja<br>techniczna |
| zawartość chlorków                                                                   | ≤ 0,1 % Cl                                                       | PN-EN 998-2:2012                          |
| ocena                                                                                | uzyskany wynik badanej cechy jest zgodny z deklarowaną wartością |                                           |

**Uwagi:**

- Ocena i interpretacja wyniku z badań nie jest objęta akredytacją i dotyczy tylko badanej próbki.
- Sprawozdanie z badań sporządzono w trzech egzemplarzach.



podpis przeprowadzającego badanie

Z-ca Kierownika  
Zakładu Badań Kontrolnych  
mgr Pelagia Łasku Józefczak

imię, nazwisko i podpis kierownika laboratorium