



L.p.	Oznaczenie	Wyszczególnienie urządzeń rozdzielnicy RG_2	Jedn.	Liczba	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	TL - II	Tablica licznikowa TL-II (822x915x250)	kpl.	1	
2	L1-L3	Podstawy licznikowe	szt.	3	
3	LPW1-LPW2	Listwy pomiarowe	szt.	2	
4	F0.2	Wyłącznik kombinowany (2P, B6, 30mA, 6kA)	szt.	1	
5	GN_1-GN_2	Gniazdo Serwisowe	szt.	2	
6	RG_2	Rozdzielnica RG_2 (2400x2100x600 IP56, In=400A, kl.ochr I)	kpl.	1	
7	F1.1, F1.2	Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy NH2 zwory 400A	szt.	2	
8	F2.1, F2.2	Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy NH2 zwory 400A	szt.	2	
9	F1.3, F2.3	Gniazdo bezpiecznikowe 25A z wkładkami 6A (przyst. do plom.)	szt.	2	
10	Q1, Q2	Wyłącznik kompaktowy 400A z zabezpieczeniem selektywnym	szt.	2	
11	Q1.1, Q2.1	Wył. Silnikowe 2,8-4A	szt.	2	
12	O1	Ogranicznik Przepięć Typ I+II	szt.	1	
13	F04 - F06	Rozłącznik bezpiecznikowy 1P, 32A, TS35	szt.	2	
14	F12, F17-21	Rozłącznik bezpiecznikowy 3P, 63A, TS35	szt.	6	
15	F40	Wył. różnicowo-prądowy 4P, 40A, 30mA	szt.	1	
16	F41-F43	Wyłącznik nadmiarowoprądowy	szt.	3	
17	F1 - F16	Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy 3P, NH00, szyny 185mm	szt.	16	
18	AS	Analizator parametrów sieci na elewacji rozdzielnicy	szt.	1	
19	TO	Terminal operatorski 5,7 cala na elewacji rozdzielnicy	szt.	1	
20	LZ	Listwa zaciskowa 3 x 7 x 5 x 35/50mm2	szt.	1	
21	F3, F5, F8.3, F8.4, F8.5	Rozłącznik bezpiecznikowy 3P, 32A, TS35	szt.	5	
22	L4	Licznik energii pośredni (+P.+Q, -P, -Q)	szt.	1	
23	K1-K2	Styczniki SZR z blokadą mechaniczną	szt.	2	
24	Q1.1	Rozłącznik kompaktowy 400A	szt.	1	
25	F0.3	Rozłącznik bezpiecznikowy skrzynkowy NH00	szt.	1	
26	F0.1	Rozłącznik bezpiecznikowy 1P, 32A, TS35	szt.	1	

jednostka projektowa: TECO energy		www.tecoenergy.pl ul. Franciszka Klimczaka 8/11 02-797 Warszawa TEL. 697002713		projekt: Dostosowanie do zwiększonej mocy przyłączeniowej	
inwestor: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego 00-926 Warszawa ul. Krucza 38/42		adres: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego 00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42		INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY	
Projektował: mgr inż. P. Staroński MAZ/0060/PBE/16		Sprawdzał: mgr inż. J. Bielawski ST-336/71		Rewizja A Data: Październik 2018 Skala: %	
tytuł: Widok - Rozdzielnica RG_2		rysunek nr: E-2.06		strona: 6 stron: 6	